



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6102BR0516

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Simplex Armaturen & Systeme GmbH Isnyer Straße 28, D-88260 Argenbühl
Vertreiber <i>distributor</i>	Simplex Armaturen & Systeme GmbH Isnyer Straße 28, D-88260 Argenbühl
Produktart <i>product category</i>	Absperrarmaturen für Trinkwasser: Kugelhahn (6102)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Kugelhahn in Durchgangs- oder Eckform mit Flügelgriff; mit redziertem Durchgang
Modell <i>model</i>	KFE-Kugelhahn "Simplex"
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: vom 28.01.2019 (MPM) Ergänzungsprüfung: vom 19.03.2018 (MPM) UBA-Leitlinie: KA 0052/15 vom 15.06.2016 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 024/15 vom 27.06.2016 (TZW) UBA-Leitlinie: K-277968-16-Ko vom 22.11.2016 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 13828 (01.12.2003) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	24.11.2019 / 18-0582-WNA

70028 04 A DE

20.03.2019 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
F10639; 41010004	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	
F10669; 41010576	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations
F10639; 41010004	Ausführung in Durchgangsform
F10669; 41010576	Ausführung in Eckform

Verwendungshinweise / Bemerkungen**hints of utilization / remarks**

Anschlussart: Außengewinde 1/2" nach ISO 228